

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Минусинску и Минусинскому району

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2 т.5-15-39ogps6gpn@mchskrsk.ru

Красноярский край,

г. Минусинск,

ул. Ботаническая, д. 32

(место составления акта)

“ 23 ” сентября 20 16 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 156

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 32  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 26 августа 2016  
года № 156 подписанного главным государственным инспектором г. Минусинска и  
Минусинского района по пожарному надзору Перепелкиным Д.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Минусинская  
общеобразовательная школа - интернат» (далее КГБОУ «Минусинская общеобразовательная  
школа-интернат») расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул.  
Ботаническая, д. 32; юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д.  
32

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ”	сентября	20 16	г. с	10	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3
“ 15 ”	сентября	20 16	г. с	14	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 20 ”	сентября	20 16	г. с	14	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 23 ”	сентября	20 16	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня, 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и  
Минусинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки), лично, получил 26 августа 2016 в 14 ч. 00 мин. директор КГБОУ «Минусинская  
общеобразовательная школа-интернат» Кудрявцева Людмила Федоровна

(фамилии, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шалапутина Оксана Викторовна государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» Кудрявцева Людмила Федоровна, заместитель директора по АХР КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» Акулов Николай Павлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 23.09.2016 (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложение:

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта - на 1 листе, в 1 экземпляре.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору

О.В. Шалапутина

«23» сентября 2016 года



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» Л.Ф. Кудрявцева

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” сентября 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

### Краткая характеристика объекта

Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Минусинская общеобразовательная школа - интернат» (далее КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат») зарегистрировано в палоговом органе 14.09.1999, что подтверждается свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 24 №006180250. Согласно устава, учредителем КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» является Министерство образования и науки Красноярского края.

Территория школы содержится в чистоте, подъездные пути и подъезды не загромождены. На территорию имеется 2 въезда. На территории школы расположено 3 пожарных гидранта, которые находятся в исправном состоянии. Подъезды к пожарным гидрантам свободные. На территории расположены: здание школы, здание хозяйственного корпуса, здание склада.

Здание кадастровый номер 24:53:0110364:59 (свидетельство о государственной регистрации права от 07.04.2015 серия 24-24-20/015/2006-259), здание кадастровый номер 24:53:0110364:57 (свидетельство о государственной регистрации права от 07.04.2015 серия 24-24-20/015/2006-257) и здание 24:53:0110364:53 (свидетельство о государственной регистрации права от 07.04.2015 серия 24-24-20/005/2012-670) закреплены за КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» на праве оперативного управления. Свидетельство о государственной регистрации права 24:19.53:5.2000:114 от 07.04.2015 подтверждает право на пользование земельным участком, на котором размещено общеобразовательное учреждение.

Школа осуществляет образовательный процесс на основании лицензии №7983-л от 24 апреля 2015 года, выданной Министерством образования и науки Красноярского края. В соответствии с уровнями общеобразовательных программ: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование среднее общее образование. Дополнительное образование – дополнительное образование детей и взрослых.

Школа осуществляет круглосуточное пребывание людей. На момент проверки в школе обучается в дневное время 118 ученика, работает 148 человек персонала, в ночное время на объекте находятся 60 детей и 5 человек персонала.

Здание школы трехэтажное, II степени огнестойкости, телефонизировано. Здание школы построено в 1992 г. Класс функциональной пожарной опасности Ф. 1.1. и Ф.4.1. Общая площадь здания составляет 6 956,2 кв.м. Несущие стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша плоская, кровля мягкая. Проверка металлических ограждений на кровле проведена 04.08.2014 и 28.10.2015, что подтверждается актом проверки ООО «Центр пожарной безопасности». Испытания эвакуационной лестницы проведены 05.08.2014, 28.10.2015 и 08.08.2016, что подтверждается актом проверки ООО «Центр пожарной безопасности»

Освещение электрическое, отопление водяное, вентиляция естественная.

Эвакуация со второго, третьего этажей осуществляется из каждого блока на лестничную клетку. С первого этажа здания имеются 17 выходов непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из помещения, оборудованы легкооткрывающимися запорами, обеспечивающим свободное открывание двери изнутри без ключа. Над дверными проемами эвакуационных выходов установлены световые табло «ВЫХОД». Пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности. Планы эвакуации людей в случае пожара имеются, вывешены на видных местах, соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Вывешены на видных местах таблички с номером вызова пожарной охраны. Имеется аварийное освещение.

Помещения оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации. Организацией ежеквартально проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ, что подтверждается актами и записями в журнале по ТО

и ППР. С 10 сентября 2014 года организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ОП ПЧ-11 ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю».

Руководитель обеспечивает ежедневную передачу в ОП ПЧ-11 ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» сведений о количестве детей, находящихся в ночное время на объекте, что подтверждается записями в журнале.

Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве 59 штук. Огнетушители установлены на видных легкодоступных местах, пронумерованы, огнетушители имеют паспорта, ведется журнал учета огнетушителей.

В здании школы имеется внутреннее противопожарное водоснабжение - пожарные краны, в количестве 56 штук. Пожарные краны укомплектованы пожарными стволами и рукавами. Проверка пожарных кранов проведена 08.08.2016, что подтверждается актом проверки ООО «Центр пожарной безопасности».

В актовом зале сценическое оформление (занавес) обработано огнезащитным составом 23 сентября 2016 года ООО «Центр Пожарная безопасность», что подтверждается актом.

Электросети смонтированы и эксплуатируются в соответствии с нормативными документами по электроэнергетики.

Обслуживающий персонал обеспечен 6 электрическими фонарями, 6 индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Здание гаража для стоянки грузового и легкового транспорта – отдельно стоящее одноэтажное здание, II степени огнестойкости, 1988 года постройки, имеет 4 въездных ворот. Помещения гаража оборудованы установкой пожарной сигнализацией, огнетушителями в количестве 2 штук, марки ОП-4. В помещении гаража имеется пожарный кран (№57), который укомплектован рукавом, стволом, находится в исправном состоянии, что подтверждается актом проверки.

Здание прачечной одноэтажное, II степени огнестойкости, 1988 года постройки. Помещения прачечной оборудованы установкой пожарной сигнализацией, огнетушителями в количестве 2 штук, марки ОП-4.

Приказом КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» от 29.08.2016 №01-13-100 «Об обеспечении пожарной безопасности в учреждении» ответственным лицом за пожарную безопасность назначен – Акулов Н.П., заместитель директора по АХР. Выше указанным приказом назначены ответственные лица за проведение инструктажей, практических тренировок, организации обучения детей правилам пожарной безопасности, назначено лицо за приобретение, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, а также ответственные лица за пожарную безопасность в помещениях. Данным приказом определены сроки проведения инструктажей по пожарной безопасности. Руководитель и ответственный за пожарную безопасность прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума. Со всеми работниками проводятся инструктажи по пожарной безопасности, о чем делается запись в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности. Разработан план противопожарных мероприятий на 2016-2017 учебный год.

В ходе проведения проверки установлено, что директором КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» подана декларация пожарной безопасности, которая зарегистрирована 22.04.2014 в ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю за номером №04423-ТО-692.

Государственный инспектор  
г. Минусинска и Минусинского района  
по пожарному надзору

Директор КГБОУ «Минусинская  
общеобразовательная школа-интернат»



О.В. Шалапутина

Л.Ф. Кудрявцева